

令和2年度一般廃棄物最終処分場（地下水質）

1 設置主体名	利根東部衛生施設組合
2 施設名	一般廃棄物最終処分場

4 地下水等に係る確認項目

根拠	No	検査項目 周縁地下水又は シート地下水	単位	一律基準		採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日				
				基準値 ※1	回数 (/年)	4月9日	4月9日	6月4日	6月4日	10月8日	10月8日	地下水採取場所 <sup>※2※3</sup> / 地下水質 <sup>※4</sup>					
						地点1(上)	地点2(下)	地点1(上)	地点2(下)	地点1(上)	地点2(下)	地点1(上)	地点2(下)				
A	1	アルキル水銀	mg/l	未検出	1以上	< 未検出	< 未検出			< 未検出	< 未検出						
	2	総水銀	mg/l	0.0005	1以上	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005						
	3	カドミウム	mg/l	0.003	1以上	< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003						
	4	鉛	mg/l	0.01	1以上	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005						
	5	六価クロム	mg/l	0.05	1以上	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01						
	6	砒素	mg/l	0.01	1以上	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005						
	7	全シアン	mg/l	未検出	1以上	< 未検出	< 未検出			< 未検出	< 未検出						
	8	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	未検出	1以上	< 未検出	< 未検出			< 未検出	< 未検出						
	9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	1以上	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005						
	10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	1以上	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005						
	11	ジクロロメタン	mg/l	0.02	1以上	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002						
	12	四塩化炭素	mg/l	0.002	1以上	< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002						
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	1以上	< 0.0004	< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004						
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	1以上	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002						
	15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	1以上	< 0.004	< 0.004			< 0.004	< 0.004						
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	1以上	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005						
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	1以上	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006						
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	1以上	< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002						
	19	チウラム	mg/l	0.006	1以上	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006						
	20	シマジン	mg/l	0.003	1以上	< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003						
	21	チオベンカルブ	mg/l	0.02	1以上	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002						
	22	ベンゼン	mg/l	0.01	1以上	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001						
	23	セレン	mg/l	0.01	1以上	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002						
	24	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	1以上	< 0.005	< 0.005										
	25	塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002	1以上	< 0.0002	< 0.0002										
B	26	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	1以上			< 0.046	< 0.045								

- 注) 1. ※1 廃止の際の基準である。  
 2. ※2 地下水採取場所は、様式6-1のNo.6~10の記載「地点1(上)」、「地点2(下)」と、統一がとれていること  
 3. ※3 地下水採取場所が、埋立地上流「地点1(上)」と埋立地下流「地点2(下)」でない場合(例:地下水集排水設備)は、その旨適宜記入を変えること。  
 4. ※4 地下水質において、定量下限値未満の場合は、左欄に“<”を記載し右欄に定量下限値を記載すること。

<根拠法令等>

A	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令	1-2-10-ロ 別表第2 (S52.3.14)
B	ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令	1-1-ロ(H12.1.14)