令和4年度　一般廃棄物最終処分場（埋立等）

1	設置主体名	利根東部衛生施設組合
2	施設名	一般廃棄物最終処分場

2　月例状況報告

						実績														
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	年度内累計
1	ごみ投入量	不燃ごみ			t	7.5	5	9.4	4.8	2.7	6.9	36.3	5.6	4.3	8.7	2.2	2.3	6.9	30	66.3
2		焼却灰			t	40.2	31	36.2	25	25.7	24.2	182.3	29.4	27	39.7	36.9	23.2	32.4	188.6	370.9
3		飛灰			t	9.3	11.1	8.2	7.7	9.1	11.2	56.6	4.5	9.7	14.8	13.1	10.3	8.8	61.2	117.8
4		汚泥※1			t							0							0	0
5		その他			t							0							0	0
6		計			t	57	47.1	53.8	37.5	37.5	42.3	275.2	39.5	41	63.2	52.2	35.8	48.1	279.8	555
7	埋立量・覆土量	月埋立量			(㎥)	54	44	141	35	33	42	349	107	37	60	44	31	46	325	674
8		月覆土量			(㎥)	0	0	88	0	0	0	88	70	0	0	0	0	0	70	158
9		年度内埋立量累計			(㎥)	54	98	239	274	307	349		456	493	553	597	628	674		
10		年度内覆土量累計			(㎥)	0	0	88	88	88	88		158	158	158	158	158	158		
11		全埋立量累計	※前年度末	15170	(㎥)	15224	15268	15409	15444	15477	15519		15626	15660	15723	15767	15798	15844		
12		全覆土量累計	※前年度末	5089	(㎥)	5089	5089	5177	5177	5177	5177		5247	5247	5247	5247	5247	5247		
13	残余容量	測定年月日			年月日															
14	(1回／年以上)	残余容量			(㎥)															
15	放流水量				㎥/日															
16	放流水質等（月1回以上）	採水年月日			年月日	令和4年4月7日	令和4年5月12日	令和4年6月2日	令和4年7月7日	令和4年8月4日	令和4年9月1日		令和4年10月6日	令和4年11月10日	令和4年12月1日	令和5年1月5日	令和5年2月2日	令和5年3月2日		
17			国基準	管理値※3																
18		pH	5.8-8.6	6.0-8.5		7.7	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9		7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8		
19		BOD※2	60	10	mg/ℓ	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
20		COD※2	90		mg/ℓ															
21		SS	60	10	mg/ℓ	3	3	2	4	1	1		4	1	1	1	4	1		
22		T-N	120(日60)	10	mg/ℓ	6	5.5	7.4	6.7	6.4	7.9		6.8	5.8	6.3	6.7	6.2	5.7		
23		放射性物質※4	線量限度※4		Bq/kg	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出		未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出		
24	周辺地下水（月1回以上）	地点(上)※埋立地上流	採水月日		年月日	令和4年4月7日	令和4年5月12日	令和4年6月2日	令和4年7月7日	令和4年8月4日	令和4年9月1日		令和4年10月6日	令和4年11月10日	令和4年12月1日	令和5年1月5日	令和5年2月2日	令和5年3月2日		
25			電気伝導率		μS/cm	7.4	9	8.8	8.6	8.4	9.8		10.2	9.6	9	10.7	10.8	9		
26			塩化物イオン		mg/ℓ	1.1	1	1.2	1	1.2	1		1	1	1.3	1	1	1		
27			放射性物質※4		Bq/ℓ	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出		未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出		
28		地点(下)※埋立地上流	採水年月日		年月日	令和4年4月7日	令和4年5月12日	令和4年6月2日	令和4年7月7日	令和4年8月4日	令和4年9月1日		令和4年10月6日	令和4年11月10日	令和4年12月1日	令和5年1月5日	令和5年2月2日	令和5年3月2日		
29			電気伝導率		μS/cm	44.8	55	45.8	44.8	46.2	47.8		47.2	44.6	48	50.2	50.2	69		
30			塩化物イオン		mg/ℓ	100	99	93	87	99	98		84	98	86	92	85	78		
31			放射性物質※4		Bq/ℓ	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出		未検出	未検出	未検出	未検出	未検出	未検出		
32		地下水集排水設備	採水定月日		年月日															
33			電気伝導率		μS/cm															
34			塩化物イオン		mg/ℓ															
35			放射性物質※4		Bq/ℓ															
36	備考																			

注）1. ※1　汚泥量には、道路側溝等の浚渫土も含む。
2. ※2　BODの基準は河川に放流する場合に、CODの基準は湖沼に放流する場合に適用される。
3. ※3　管理値は「自ら定めてた維持管理値」がある場合に記載する。無ければ空欄とする。
4. ※4　放射性物質とは、放射性セシウム134と同137をいい、線量限度とは次の式により算出さrた値が1を越えないことをいう。 算出式＝［放射性セシウム134の濃度］／60＋［放射性セシウム137の濃度］／90
5. データ無しは「－」とする。